



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028, тел.: 23-13-65, факс: 28-54-8 6 E-mail root@gumchs.saratov.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ЭНГЕЛЬССКОМУ
И РОВЕНСКОМУ РАЙОНАМ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Саратовская, 19, г. Энгельс, Саратовская обл., Россия, 413118, тел.: 8-8453-56-61-14, E-mail gpn27@gumchs.saratov.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 173/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках)
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

заведующему муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 71" Энгельсского муниципального района Саратовской области Гизатуллиной Светлане Александровне
муниципальному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад № 71" Энгельсского муниципального района Саратовской области в лице заведующего Гизатуллиной Светланы Александровны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Энгельсскому и Ровенскому районам Саратовской области майора внутренней службы Лебедевой В.В. № 173 от «26» апреля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 час. 00 мин. «12» мая 2021г. по 14 час. 00 мин. «20» мая 2021 г.

проведена плановая выездная проверка старшим инженером отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Энгельсскому и Ровенскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Саратовской области - государственным инспектором Энгельсского и Ровенского районов Саратовской области по пожарному надзору майором внутренней службы Блиновым Дмитрием Петровичем
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

в отношении муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 71" Энгельсского муниципального района Саратовской области по адресу: Саратовская область, г.Энгельс, 2-й Микрорайон Урицкого, д. 34 а

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 71" Энгельсского муниципального района Саратовской области Гизатуллиной Светланой Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только
				ся только

				выполнени е)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	в помещении групповой ячейки № 5 (1 этаж) с одним эвакуационным выходом (второй выход проходит через два кабинета медицинского работника и не является эвакуационным) одновременно находится более 10 человек (31 кровать)	в нарушение п.1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1, ст. 6, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.12 Свод правил СП 1.13130.2020	01.04.2022 г.	
2.	в помещении групповой ячейки № 6 (2 этаж) с одним эвакуационным выходом (второй выход проходит через кабинет заведующего и не является эвакуационным) одновременно находится более 10 человек (32 кровати)	в нарушение п.1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1, ст. 6, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.12 Свод правил СП 1.13130.2020	01.04.2022 г.	
3.	на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (9 групп, в каждой группе по 2 человека, задействованных в эвакуации людей при пожаре, то есть должно быть не менее 18 штук, имеется 1 штука)	в нарушение п. 30 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.04.2022 г.	

Примечание: В предписании указаны нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в результате визуального осмотра помещений зданий и сооружений, анализа представленной проектной и иной документации (имеющейся в контрольно-наблюдательном деле). В таблице применяются сокращения наименований нормативно-правовых актов и нормативных документов в области пожарной безопасности, реализация которых должна обеспечиваться на объекте защиты:

- Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- СП 1.13130.2020;
- Приказ МЧС от 12 декабря 2007 года №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности. Обучение мерам пожарной безопасности работников организации»;

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Гражданин, организация, орган власти, в отношении которых подготовлены документы в ходе или по результатам проверки, вправе обжаловать решение и действие (бездействие) должностного лица органа ГПН, принятое или осуществленное по результатам проверки:

- в досудебном (внесудебном) порядке обжалования в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН. Обжалование осуществляется в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействий) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки (п. 127, 128 Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности", утвержденного приказом МЧС России от 30 ноября 2016 года № 644 зарегистрированного в Минюсте РФ от 13 января 2017 года № 45228);

- в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания решений, действий (бездействий) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих в трехмесячный срок со дня, когда стало известно о нарушении прав и свобод (Глава 25 ГПК РФ).

В целях подтверждения соответствия требованиям пожарной безопасности собственник в праве самостоятельно выбрать форму подтверждения данного соответствия на основе принципов изложенных ч. 3 ст. 6, п. 2 ч. 1 ст. 144 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Кроме этого, в соответствии со ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

В соответствии с пп. 2 п. 75 Приказа МЧС России от 30.11.2016 г. № 644 «Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности» исполнение комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, - для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



(подпись)

Старший инженер отдела надзорной деятельности
по Энгельсскому и Ровенскому районам управления
надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Саратовской
области – государственный инспектор Энгельского и
Ровенского районов Саратовской области по пожарному
надзору майор внутренней службы
Блинов Дмитрий Петрович

(должность, фамилия, и., о. государственного инспектора ГПН)

М.Л.П.*

«20» мая 2021 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

заведующий муниципального дошкольного
образовательного учреждения "Детский сад № 71"
Энгельсского муниципального района Саратовской
области Гизатуллина Светлана Александровна

(должность, фамилия, и., о.)

«20» мая 2021 г.

Пометка об отказе в ознакомлении с предписанием:

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору